

Gemeinde Weingarten (Baden)
Vorlage Nr.: 1408/2021/1
FB 5 Tiefbau &
Gebäudemanagement - Leitung



22.11.2021
AZ:
Weinbrecht, Gerd

Beschlussvorlage

**Ersatzneubau kundeneigene Trafostation;
h i e r:
Vergabe Lieferung einer Betonfertigstation**

Beratungsfolge	Termin		
Ausschuss für Umwelt und Technik	11.10.2021	Vorberatung	nicht öffentlich
Ausschuss für Umwelt und Technik	08.11.2021	Vorberatung	nicht öffentlich
Gemeinderat	29.11.2021	Entscheidung	öffentlich

Anlagen: Bild Trafostation
Trafostation Schreiben Netze BW

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik empfehlen dem Gemeinderat die Vergabe des Auftrags zur Lieferung der Betonfertigstation an die Netze BW GmbH, Region Kurpfalz zum Angebotspreis von 129.448,20 € brutto.

Sachstandsbericht:

Die bestehende Trafostation auf dem Festplatz Weingarten (siehe Anlage), die sich im Eigentum der Gemeinde befindet (kundeneigene Station), entspricht im Innenausbau nicht mehr dem geltenden Standard. Es sind Einbauten vorhanden, welche Asbest enthalten. Dies hat die Netze BW, die die Anlage gewartet hat, der Verwaltung mitgeteilt und das Vertragsverhältnis zur Inspektion und Wartung gekündigt (siehe Anlage). Diese Trafostation dient der Versorgung der Walzbachhalle, der Feuerwehr, der Mineralix-Arena, des Festplatzes und der Verteilerstation Moorblick. Die Netze BW hat auf Nachfrage der Verwaltung mitgeteilt, dass für die Abnehmer keine alternative Stromversorgung zur Verfügung steht, sollte in der Station eine Panne auftreten. Auch wird diese dann nicht durch Mitarbeiter der Netze BW, aus obigem Grund, behoben werden.

Um weiterhin eine sichere Stromversorgung dieser Abnehmer gewährleisten zu können, ist es notwendig, eine neue Station als Ersatz neben der bestehenden Station zu errichten. Die bestehende Station soll dann außer Betrieb genommen werden. Ein Umbau der alten Station ist nicht durchführbar, laut Netze BW, da u. a. keine alternative Stromversorgung während der Umbaumaßnahme zur Verfügung steht.

Die Lieferung der Trafostation (Maße LxBxH: 3,00 x 5,50 x 3,61 m) beinhaltet die notwendigen Schaltfelder und einen Transformator für die Versorgung der zuvor genannten Abnehmer und eine Erweiterung zur Versorgung eventuell zukünftiger Stromabnehmer (z.B. Ladestation E-Fahrzeuge).

Der zusätzlich notwendige elektrotechnische Innenausbau der Station wird nicht von der Netze BW ausgeführt, da es sich um eine kundeneigene Station handelt, und muss separat beauftragt werden. Dazu erwartet die Verwaltung aktuell noch den Eingang der angefragten Angebote.

Der Verwaltung liegt ein Angebot für die Lieferung der Betonfertigstation von der Netze BW GmbH, Region Kurpfalz vor, welches sich auf 129.448,20 € brutto beläuft.

Die Verwaltung empfiehlt die Vergabe des Auftrags zur Lieferung der Betonfertigstation an die Netze BW, Region Kurpfalz.

Haushaltsrechtliche Stellungnahme:

1. Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen?

Nein

Ja, weitere Ausführungen: Im Haushalt 2021 wurden 50.000 € für diese Maßnahme eingestellt. Diese Summe wird in 2021 noch fällig, als Anzahlung bei Auftragsbestätigung. Im Haushalt 2022 wurde die Restsumme von 80.000 € angemeldet plus ein Betrag für den Innenausbau. Die Maßnahme kann erst in 2022 abgeschlossen werden.

2. Gesamtausgaben der Maßnahme im Haushaltsjahr: 50.000 €

3. Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

Ja, Haushaltsansatz insgesamt: 50.000 €

Nein: Es ist eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe erforderlich
Deckung durch Haushaltsstelle:

4. Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?

Nein

Ja, in Höhe von:
Haushaltsstelle:

Stellungnahme zum Klimaschutz:

Nein:

Ja und zwar positiv: Station kann zur E-Ladestation aufgerüstet werden

Ja und zwar negativ: